


Husets energianvändning



Energideklaration för Arbetargatan 30, Fleminggatan 62A, 62B.

- Detta hus använder 108 kWh/m² och år, varav el 4 kWh/m².
Liknande hus 115–141 kWh/m² och år, nya hus 108 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2010-07-15 av:
Maria Hyborn Olsen, Habistat AB